



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@vandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@vandex.ru

с. Виноградное

(место составления акта)

" 8 " октября 2018 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 143

по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, с. Виноградное, ул. Советская, 63

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о
проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – заместителя
главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 143 от « 24 »
сентября 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения- средняя образовательная школа , с.
Виноградное Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания (категория риска –
высокий риск (2 класс)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: " ____ " _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____

мин. продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Моздокскому району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО - Алания

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (заполняется при проведении
выездной проверки): Цугкиев Таймураз Васильевич 24 .09.2018г. в 11 час.00 мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Моздокскому району подполковник внутренней службы Панасенко Виталий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СОШ с. Виноградное Цугкиев Таймураз Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В здании МБОУ СОШ двери отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для их самозакрывания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
2. Эвакуационное освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено. (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.16.2 СНИП 23-05-95 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
3. Допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен менее 2.2 м. (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.9 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
4. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами. (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
5. Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен). (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
6. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п.35 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме");
7. Акт проверки качества огнезащитной обработки не представлен. (п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме");
8. У гидрантов и водоёмах, а также по направлению движения к ним не установлены указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). (ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ

- "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 160-97);
9. Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
 10. Не оборудованы места перепада высот кровель пожарными лестницами типа П1. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
 11. Между маршами л/к не везде предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.9 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 12. Помещение котельного зала не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 17.6 СНиП II-35-76* «Котельные установки»);
 13. Не предоставлена декларация пожарной безопасности (п. 4 ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 14. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. п. 70 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";
 15. Акты проверки кранов внутреннего противопожарного водоснабжения не представлены. п. 55 ППР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");
 16. Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. п. 63 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
 17. Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут. (ч.1, ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №143/1/133 от 8 октября 2018 года, уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 4-6-7/878 от 8.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

В.В. Панасенко

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МБОУ СОШ с. Виноградное Цугкиев Таймураз Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«8» октября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)