



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@vandex.ru](mailto:ugpn-rso@vandex.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-10,  
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 75-84-32)

**Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району**

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@vandex.ru](mailto:ond.mozdok@vandex.ru)

**Предписание № 143 /1/133**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя образовательная школа, с. Виноградного, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алаания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Моздокского района № 143 от «24» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "1" октября 2018 г. и с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "8" октября 2018 г. проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по надзору подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя образовательная школа с. Виноградного Моздокского района, РСО- Алаания.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: РСО – Алаания, Моздокский район, с. Виноградное, ул. Советская,63

совместно с директором МБОУ СОШ с. Виноградное Цугкиевым Таймуразом Васильевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБОУ СОШ двери отделивающие поэтажные коридоры от лестничных клеток, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для их самозакрывания.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.	01.08.2019г	

		№ 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2.	Эвакуационное освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено.	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.16.2 СНиП 23-05-95 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
3.	Допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен менее 2.2 м.	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
4.	При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами.	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
5.	Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.08.2019г	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2019г	
7.	Акт проверки качества огнезащитной обработки не представлен.	п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопо-	01.08.2019г	

		пожарном режиме"		
8.	У гидрантов и водоёмах, а также по направлению движения к ним не установлены указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий).	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 160-97	01.08.2019г	
9.	Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
10.	Не оборудованы места перепада высот кровель пожарными лестницами типа П1.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
11.	Между маршами л/к не везде предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.	ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.9 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019г	
12.	Помещение котельного зала не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 17.6 СНиП II-35-76* «Котельные установки»	01.08.2019г	
13.	Не предоставлена декларация по-	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123 «Техни-	01.08.2019г	

	жарной безопасности	ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
14.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п. 70 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2019г	
15.	Акты проверки кранов внутреннего противопожарного водоснабжения не представлены.	п. 55 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2019г	
16.	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.	п. 63 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.08.2019г	
17.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут.	ч.1, ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должности лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД

по Моздокскому району

подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«8» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«8» октября 2018 г.



М.Л.П.\*

В.В. Панасенко

(подпись)

директор МБОУ СОШ с. Виноградное Цугкиев Т. В.

(должность, фамилия, инициалы)